

- Obec hradí přípojku na veřejném prostranství včetně připojovací šachty, která musí být zřízena pro každé připojení nemovitosti
- Vlastník nemovitosti hradí připojení nemovitosti od připojovací šachty a konkrétní úpravy související s přepojením na splaškovou kanalizaci.
- Hloubka dna šachty u každé připojované nemovitosti je dle projektu 2m. V případě, že bude stavebník požadovat menší hloubku, musí toto uplatnit u realizační firmy před prováděním přípojky pro jeho nemovitost a tuto skutečnost podepsat na předložené listině.
- Připojovací šachta se umísťuje na veřejné prostranství, parcelu obce, poblíž hranice soukromého pozemku.
- Polohu šachty může zpřesnit vlastník nemovitosti určením polohy vývodu kanalizačního potrubí z objektu domu či parcely, na které je dům umístěn.
- U řadových domů je projektem předpokládáno umístění na střed průjezdu.
- Dle požadavku je možno umístit i do levé nebo pravé poloviny průjezdu.
- Jiné umístění je třeba projednat a odsouhlasit s obcí.
- U dvojdomků v ulici ke Slatinicím je poloha šachty dána pevně projektem na hranici dvojdomků.
- Připojovací šachty budou plastové, s průběžným dnem pro napojení potrubí DN 150.
- Komín šachty bude vytvořen plastovou trubkou DN 425.
- Šachta bude zakryta litinovým poklopem do teleskopické trubky. Poklop litinový, třídy B125 nebo D400, podle toho, zda půjde o šachty pojížděné, nebo nepojížděné. (situované v trávě).
- Obec bude celou přípojku na veřejném prostranství provozovat a na vlastní náklady opravovat a udržovat. § 3 odst. 7 zákona 274/2001 Sb.

